


秦山核电入海排污口2023年12月信息公示

序号	单位名称	统一社会信用代码	生产经营主要内容	排污口名称	排放方式	污水量 (t/d)	类别	COD排放浓度 (mg/L)	氨氮排放浓度 (mg/L)	总氮排放浓度 (mg/L)	总磷排放浓度 (mg/L)	PH值 (无量纲)	超标情况	
1	秦山核电有限公司	913304242548444733	核力发电	秦一厂废水排污口	连续	1315.97	排放限值	50	5 (8)	15	0.5	6~9	无	
							月均浓度	8.89	0.20	3.46	0.11	7.5		
							日均最大值	13.94	0.50	5.79	0.19	7.9		
2	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	秦二厂污水处理站排放口	间歇	362.72	排放限值	50	5 (8)	15	0.5	6~9	无	
							月均浓度	11.36	0.18	3.63	0.16	7.9		
							日均最大值	17.13	0.40	5.59	0.29	8.1		
3	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	秦二厂冷却水排放口	间歇	1&2机组生产废水在线监测点	25.24	排放限值	50	5 (8)	15	0.5	6~9	无
								月均浓度	19.63	0.23	3.33	0.16	7.1	
								日均最大值	29.60	0.74	5.25	0.21	7.6	
						3&4机组生产废水在线监测点	29.04	排放限值	50	5 (8)	15	0.5	6~9	无
								月均浓度	13.78	0.20	2.93	0.13	7.8	
								日均最大值	26.68	0.43	5.68	0.21	8.0	
4	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	秦三厂冷却排水口	间歇	生活污水在线监测点	46.63	排放限值	50	5 (8)	15	0.5	6~9	无
								月均浓度	12.77	0.15	3.18	0.16	7.4	
								日均最大值	18.41	0.50	4.40	0.22	7.5	
						生产废水在线监测点	0.00	排放限值	50	5 (8)	15	0.5	6~9	无
								月均浓度	15.32	0.28	5.10	0.21	7.7	
								日均最大值	24.72	0.46	9.10	0.27	7.9	
制表	2024.1.15		校核	2024.1.15		批准	2024.1.15							

注：排放限值参考GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。



秦山核电入海排污口2024年1月信息公示

序号	单位名称	统一社会信用代码	生产经营主要内容	排污口名称	排放方式	污水量 (t/d)	类别	COD排放浓度 (mg/L)	氨氮排放浓度 (mg/L)	总氮排放浓度 (mg/L)	总磷排放浓度 (mg/L)	PH值排放浓度 (无量纲)	超标情况	
1	秦山核电有限公司	913304242548444733	核力发电	秦一厂废水排污口	连续	1258.14	排放限值	50	5 (8)	15	0.5	6~9	无	
							月均浓度	10.25	0.18	4.21	0.10	7.5		
							日均最大值	15.29	0.40	6.74	0.21	7.8		
2	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	秦二厂污水处理站排放口	间歇	588.89	排放限值	50	5 (8)	15	0.5	6~9	无	
							月均浓度	11.05	0.19	5.37	0.10	7.7		
							日均最大值	22.08	0.30	8.37	0.41	7.9		
3	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	秦二厂冷却水排放口	间歇	1&2机组生产废水在线监测点	24.07	排放限值	50	5 (8)	15	0.5	6~9	无
								月均浓度	16.77	0.35	3.42	0.17	7.0	
								日均最大值	27.91	0.88	4.96	0.21	8.0	
						3&4机组生产废水在线监测点	14.48	排放限值	50	5 (8)	15	0.5	6~9	无
								月均浓度	13.74	0.16	2.50	0.11	7.7	
								日均最大值	23.53	0.42	6.26	0.20	7.8	
4	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	秦三厂冷却排水口	间歇	生活污水在线监测点	47.80	排放限值	50	5 (8)	15	0.5	6~9	无
								月均浓度	16.38	0.11	5.14	0.09	7.5	
								日均最大值	27.63	0.35	7.56	0.19	7.7	
						生产废水在线监测点	0.00	排放限值	50	5 (8)	15	0.5	6~9	无
								月均浓度	20.20	0.35	4.55	0.16	8.1	
								日均最大值	25.18	0.79	7.46	0.20	8.2	
制表	高阳 2024.2.26		校核	李永 2024.2.26		批准								

注：排放限值参考GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。