

秦山核电入海排污口2020年4月信息公示

序号	单位名称	统一社会信用代码	生产经营主要内容	排污口地理坐标		排污口名称	排放方式(连续/间歇)	污水量(L/d)	类别	COD排放浓度(mg/L)	氨氮排放浓度(mg/L)	总氮排放浓度(mg/L)	总磷排放浓度(mg/L)	PH值排放浓度(无量纲)	超标情况
				经度	纬度										
1	秦山核电有限公司	913304242548444733	核力发电	经度: 120°56'48.76"	纬度: 30°26'32.04"	秦三厂废水排污水II	连续	11080	排放限值	60	8 (15)	20	1	6~9	无
				日均浓度	11.79				4.42	0.15	7.47				
2	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	经度: 120°56'43.1"	纬度: 30°25'32.04"	秦三厂污水处理站排出口	连续	137	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				日均浓度	14.81				2.73	28.98	0.05	7.23			
3	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	经度: 120°57'00.04"	纬度: 30°25'03.55"	秦三厂1、2机组SE01排出口	连续	30.92	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				日均浓度	9.07				0.4	2.70	0.02	7.71			
4	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	经度: 120°57'46.64"	纬度: 30°24'58.71"	秦三厂3、4机组SE01排出口	连续	321.6	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				日均浓度	13.25				0.25	2.05	0.07	7.52			
5	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	经度: 120°57'41.05"	纬度: 30°26'12.80"	秦三厂食堂污水处理站排出口	间歇	16.8	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				日均浓度	19.26				1.45	5.13	0.31	7.69			
6	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	经度: 120°57'41.05"	纬度: 30°26'03.17"	秦三厂3#污水处理站排出口	间歇	12	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				日均浓度	16.14				1.38	17.71	0.04	6.98			
7	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	经度: 120°57'50.83"	纬度: 30°26'03.17"	秦三厂1号机组核厂房污水处理站排出口	间歇	19.2	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				日均浓度	11.42				3.67	22.13	0.07	7.58			
8	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	经度: 120°57'48.80"	纬度: 30°26'03.93"	秦三厂2号机组核厂房污水处理站排出口	间歇	33.6	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				日均浓度	10.1				3.42	19.50	0.03	7.15			
	制表		校核			批准									

沈晓宇

沈晓宇

沈晓宇