

秦山核电入海排污口2022年7月信息公示

序号	单位名称	统一社会信用代码	生产经营主要内容	排污口地理坐标		排污口名称	排放方式(连续/间歇)	污水量(C/d)	类别	COD排放浓度(mg/L)	氨氮排放浓度(mg/L)	总氮排放浓度(mg/L)	总磷排放浓度(mg/L)	PH值排放浓度(无量纲)	超标情况
				经度: 30°26'32.04"	纬度: 120°56'48.76"										
1	秦山核电有限公司	913304242548444733	核力发电	经度: 120°56'48.76"		秦一厂废水排污口	连续	12824.11	排放限值	60	8(15)	20	1	6~9	无
				日均最大值	18.855				2.382	7.506	0.195	7.421			
				月均浓度	12.606				1.725	6.320	0.163	7.031			
2	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	经度: 30°25'32.04"		秦二厂污水处理站排放口	连续	160.16	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				日均最大值	13.233				1.783	21.520	0.083	7.267			
				月均浓度	10.466				1.658	19.201	0.056	7.002			
3	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	经度: 30°25'03.55"		秦二厂1、2机组 SEO1 排放口	连续	787.78	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				日均最大值	13.413				1.320	3.659	0.046	7.853			
				月均浓度	10.050				0.142	1.607	0.034	7.774			
4	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	经度: 120°57'00.04"		秦二厂3、4机组 SEO1 排放口	连续	352.16	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				日均最大值	29.456				2.294	8.570	0.116	7.923			
				月均浓度	13.052				0.737	2.615	0.050	7.765			
5	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	经度: 30°26'12.80"		秦三厂3、4机组 食堂污水 处理站排放口	间歇	26.19	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				日均最大值	24.468				7.927	7.193	0.109	7.811			
				月均浓度	13.662				3.892	2.749	0.056	7.478			
6	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	经度: 120°57'41.05"		秦三厂3#污水处 理站排放口	间歇	36.58	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				日均最大值	30.954				7.671	35.145	0.202	7.901			
				月均浓度	24.319				2.177	21.863	0.108	7.327			
7	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	经度: 30°26'03.17"		秦三厂1#机组核 厂房污水处理站 排放口	间歇	11.57	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				日均最大值	13.333				1.408	41.349	0.114	7.896			
				月均浓度	10.962				1.254	31.534	0.074	7.713			
8	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	经度: 120°57'50.83"		秦三厂2#机组核 厂房污水处理站 排放口	间歇	11.11	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				日均最大值	10.793				1.240	20.008	0.172	7.648			
				月均浓度	10.793				1.240	20.008	0.172	7.648			
	制表		校核	批准											

高阳 2022.8.16

2022.8.16

