

## 秦山核电入海排污口2022年12月信息公示

序号	单位名称	统一社会信用代码	生产经营主要内 容	排污口地理坐标	排污口名称	排放方式(连 续/间歇)	污水量 (t/d)	类别	COD排放浓 度 (mg/L)	氨氮排放 浓度 (mg/L)	总氮排放 浓度 (mg/L)	总磷排放 度 (mg/L)	pH值排放浓度 (无量纲)	超标情况
1	秦山核电有限公司	913304242548444733	核力发电	纬度: 30°26'32.04"	秦二厂废水排污 口	连续	11572.57	排放限值	60	8 (15)	20	1	6~9	无
				月均浓度				13.071	0.432	8.446	0.123	7.243		
2	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	经度: 120°56'48.76"	秦二厂污水处理 站排放口	连续	255.94	日均最大值	17.509	1.366	12.739	0.154	7.314	无
				排放限值				150	25	/	1	6~9		
3	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	纬度: 30°25'32.04"	秦二厂1、2机组 SEO1排放口	连续	80.29	月均浓度	17.808	6.213	11.929	0.150	7.687	无
				日均最大值				38.924	12.115	15.854	0.271	8.204		
4	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	经度: 120°56'43.1"	秦二厂3、4机组 SEO1排放口	连续	225.32	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				月均浓度				12.417	0.148	3.717	0.027	7.809		
5	秦山第三核电有限公司	913304241000083927	核力发电	纬度: 30°24'58.71"	秦二厂3、4机组 SEO1排放口	连续	225.32	日均最大值	27.235	0.959	8.276	0.056	7.984	无
				排放限值				150	25	/	1	6~9		
6	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	经度: 120°57'46.64"	秦三厂食堂污水 处理站排放口	间歇	0	月均浓度	7.861	0.268	3.692	0.022	7.604	无
				日均最大值				13.904	1.651	8.800	0.052	7.691		
7	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度: 30°26'12.80"	秦三厂3#污水处 理站排放口	间歇	9.29	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				月均浓度				24.207	4.559	19.447	0.316	6.684		
8	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	经度: 120°57'41.05"	秦三厂1号机组核 厂房污水处理站 排放口	间歇	1.02	日均最大值	24.207	4.559	19.447	0.316	6.753	无
				排放限值				150	25	/	1	6~9		
9	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度: 30°26'03.17"	秦三厂2号机组核 厂房污水处理站 排放口	间歇	0	月均浓度	24.463	1.747	10.185	0.105	6.946	无
				日均最大值				32.772	11.567	15.940	0.222	7.053		
10	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	经度: 120°57'50.83"	秦三厂2号机组核 厂房污水处理站 排放口	间歇	0	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
				月均浓度				37.933	0.109	17.397	0.465	7.407		
11	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度: 30°26'03.93"	秦三厂2号机组核 厂房污水处理站 排放口	间歇	0	日均最大值	58.052	0.447	18.980	0.745	7.834	无
				排放限值				150	25	/	1	6~9		
12	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	经度: 120°57'48.80"	秦三厂2号机组核 厂房污水处理站 排放口	间歇	0	月均浓度	115.886	0.108	18.833	0.496	6.948	无
				日均最大值				115.886	0.108	18.833	0.496	7.075		
	制表	高阳 2023.1.13	校核	沈彬 2023.1.13	批准									

备注: 秦三厂食堂污水处理站排放口和秦三厂2号机组核厂房污水处理站排放口均于月初开始停运, 浓度值只是之前测量结果的延续, 无实际意义。

