秦山核电入海排污口2020年6月信息公示

序号	单位名称	统一社会信用代码	生产经营主要内容	排污口地理坐标	排污口名称	排放方式（连续/间歇）	污水量（t/d）	类别	COD排放浓度（mg/L）	氨氮排放浓度（mg/L）	总氮排放浓度（mg/L）	总磷排放度（mg/L）	PH值排放浓度（无量纲）	超标情况
1	秦山核电有限公司	913304242548444733	核力发电	纬度：30°26′32.04" 经度：120°56′48.76"	秦一厂废水排污口	连续	13557	排放限值	60	8（15）	20	1	6~9	无
								月均浓度	15.66	0.92	2.8	0.16	7.56	
								日均最大值	41.37	2.87	4.8	0.48	7.8	
2	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	纬度：30°25′32.04" 经度：120°56′43.1"	秦二厂污水处理站排放口	连续	415	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
								月均浓度	19.37	10.15	12.67	0.19	7.07	
								日均最大值	24.8	13.5	16.2	0.32	7.2	
3	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	纬度：30°25′03.55" 经度：120°57′00.04"	秦二厂1、2机组SEO1排放口	连续	811	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
								月均浓度	11.03	0.36	2.66	0.03	7.44	
								日均最大值	24.73	2.74	3.67	0.16	7.8	
4	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	纬度：30°24′58.71" 经度：120°57′46.64"	秦二厂3、4机组SEO1排放口	连续	696	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
								月均浓度	17.55	0.24	1.93	0.05	7.56	
								日均最大值	35.6	1.36	8	0.17	7.8	
5	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度：30°26′12.80" 经度：120°57′41.05"	秦三厂食堂污水处理站排放口	间歇	48	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
								月均浓度	17.52	1.8	3.94	0.11	7.41	
								日均最大值	24.65	0.7	7	0.2	7.7	
6	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度：30°26′03.17" 经度：120°57′50.83"	秦三厂3#污水处理站排放口	间歇	38.4	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
								月均浓度	27.44	2.78	15.48	0.12	7.1	
								日均最大值	32.82	8.5	30.6	0.4	7.4	
7	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度：30°26′03.17 " 经度：120°57′50.83"	秦三厂1号机组核厂房污水处理站排放口	间歇	14.4	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
								月均浓度	8.32	2.28	18.47	0.07	7.62	
								日均最大值	18.59	10.5	26.4	0.14	7.8	
8	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度：30°26′03.93" 经度：120°57′48.80"	秦三厂2号机组核厂房污水处理站排放口	间歇	36	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
								月均浓度	11.25	0.95	11.27	0.07	7.23	
								日均最大值	19.1	4.8	23.3	0.18	7.9	
	制表		校核		批准									