秦山核电入海排污口2019年8月信息公示

序号	单位名称	统一社会信用代码	生产经营主要内容	排污口地理坐标	排污口名称	排放方式（连续/间歇）	污水量（t/d）	类别	COD排放浓度（mg/L）	氨氮排放浓度（mg/L）	总氮排放浓度（mg/L）	总磷排放度（mg/L）	PH值排放浓度（无量纲）	超标情况
1	秦山核电有限公司	913304242548444733	核力发电	纬度：30°26′32.04" 经度：120°56′48.76"	秦一厂废水排污口	连续	15033	排放限值	60	8（15）	20	1	6~9	无
								月均浓度	17.059	2.026	3.017	0.185	7.307	
								日均最大值	50.919	7.533	8.015	0.338	7.42	
2	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	纬度：30°25'32.04" 经度：120°56'43.1"	秦二厂污水处理站排放口	连续	631	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
								月均浓度	17.343	2.347	12.728	0.212	6.557	
								日均最大值	28.996	4.433	15.644	0.343	6.887	
3	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	纬度：30°25'03.55" 经度：120°57'00.04"	秦二厂1、2机组SEO1排放口	连续	16	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
								月均浓度	7.339	0.182	2.592	0.027	7.522	
								日均最大值	17.68	2.226	4.469	0.09	7.74	
4	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	纬度：30°24'58.71" 经度：120°57'46.64"	秦二厂3、4机组SEO1排放口	连续	343	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
								月均浓度	14.345	0.261	3.009	0.061	7.612	
								日均最大值	23.132	1.788	8.67	0.17	7.805	
5	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度：30°26'12.80" 经度：120°57'41.05"	秦三厂食堂污水处理站排放口	间歇	28	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
								月均浓度	18.765	3.537	8.851	0.255	7.078	
								日均最大值	25.579	9.927	16.849	0.414	7.235	
6	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度：30°26'03.17" 经度：120°57'50.83"	秦三厂3#污水处理站排放口	间歇	36	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
								月均浓度	28.435	5.242	17.281	0.087	7.66	
								日均最大值	66.541	14.195	23.359	0.206	8.034	
7	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度：30°26'03.17" 经度：120°57'50.83"	秦三厂1号机组核厂房污水处理站排放口	间歇	21	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
								月均浓度	4.663	4.628	16.106	0.156	7.481	
								日均最大值	13.726	1.614	23.168	0.299	7.788	
8	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度：30°26'03.93" 经度：120°57'48.80"	秦三厂2号机组核厂房污水处理站排放口	间歇	16	排放限值	150	25	/	1	6~9	无
								月均浓度	16.955	0.182	21.705	0.208	7.531	
								日均最大值	29.02	2.851	27.893	0.407	7.772	
	制表		校核		批准									