秦山核电入海排污口2019年6月信息公示

序号	单位名称	统一社会信用代码	生产经营主要内容	排污口地理坐标	排污口名称	排放方式（连续/间歇）	污水量（t/d）	类别	COD排放浓度（mg/L）	氨氮排放浓度（mg/L）	总氮排放浓度（mg/L）	总磷排放度（mg/L）	PH值排放浓度（无量纲）	超标情况
1	秦山核电有限公司	913304242548444733	核力发电	纬度：30°26′32.04" 经度：120°56′48.76"	秦一厂废水排污口	连续	12712	排放限值 月均浓度 日均最大值	60 14.348 22.308	8（15） 2.842 4.212	20 4.035 6.591	1 0.213 0.342	6~9 7.13 7.226	无
2	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	纬度：30°25′32.04" 经度：120°56′43.1"	秦二厂污水处理站排放口	连续	696	排放限值 月均浓度 日均最大值	150 17.608 29.028	25 4.799 10.531	/ 11.894 14.267	1 0.219 0.339	6~9 6.603 7.047	无
3	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	纬度：30°25′03.55" 经度：120°57′00.04"	秦二厂1、2机组SEO1排放口	连续	91	排放限值 月均浓度 日均最大值	150 7.404 21.328	25 0.396 2.768	/ 0.628 2.657	1 0.016 0.138	6~9 7.46 7.933	无
4	核电秦山联营有限公司	913304241000083927	核力发电	纬度：30°24′58.71" 经度：120°57′46.64"	秦二厂3、4机组SEO1排放口	连续	213	排放限值 月均浓度 日均最大值	150 19.699 69.746	25 1.313 13.2	/ 2.109 19.5	1 0.115 0.885	6~9 7.698 7.935	无
5	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度：30°26′12.80" 经度：120°57′41.05"	秦三厂食堂污水处理站排放口	间歇	21.6	排放限值 月均浓度 日均最大值	150 18.642 27.83	25 10.859 16.112	/ 11.519 16.227	1 0.101 0.279	6~9 6.679 7.071	无
6	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度：30°26′03.17" 经度：120°57′50.83"	秦三厂3#污水处理站排放口	间歇	40.8	排放限值 月均浓度 日均最大值	150 27.004 40.013	25 0.554 1.47	/ 29.832 36.804	1 0.57 0.946	6~9 7.82 8.642	无
7	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度：30°26′03.17 " 经度：120°57′50.83"	秦三厂1号机组核岛厂房污水处理站排放口	间歇	21.6	排放限值 月均浓度 日均最大值	150 14.097 31.141	25 0.371 2.215	/ 16.251 22.073	1 0.223 0.334	6~9 7.39 7.551	无
8	秦山第三核电有限公司	913304241429418854	核力发电	纬度：30°26′03.93" 经度：120°57′48.80"	秦三厂2号机组核岛厂房污水处理站排放口	间歇	24	排放限值 月均浓度 日均最大值	150 9.088 14.475	25 4.554 15.755	/ 17.924 25.29	1 0.09 0.143	6~9 7.082 7.496	无
	制表		校核		批准									